

Oznaczenie sprawy: TDZ.ZP.271.7.2023

Odpowiedz na pytanie z dnia 19.09.2023 r. dotyczące SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów”

Treść zapytania:

1. Czy Zamawiający posiada materiały zawierające dane (szerokość jezdni, odległość między słupami, wysokość zawieszenia opraw, odległość słupa od jezdni, długość wysięgnika, klasa oświetleniowa) niezbędne do wykonania obliczeń fotometrycznych? Jeśli, tak to prosimy o ich udostępnienie.

2. Odpowiedz

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), że Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- szerokość jezdni znajdujących się na terenie gminy Radzanów jest zróżnicowana i wynosi średnio od 4 m do 8 m.
- średnia odległość pomiędzy słupami wynosi ok. 50 m .
- wysokość zawieszenia opraw wynosi średnio od 10 m – 12 m
- odległość słupa od jezdni jest zróżnicowana i wynosi średnio od 2 m do 5 m.
- długość wysięgnika powinna wynosić od 1,5 m do 2 m.
- klasa oświetleniowa zgodna z obowiązującymi normami dla dróg gminnych:

1. PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02
2. PN-EN 13201-2:2016-03
3. PN-EN 13201-3:2016-03
4. PN-EN 13201-4:2016-03
5. PN-EN 13201-5:2016-03

I. Dla dróg gminnych o klasach:

1. drogi główne (G),
2. drogi zbiorcze (Z),
3. drogi lokalne (L),
4. drogi dojazdowe (D)

- II. Powierzchnia płaska, klasa oświetleniowa zgodna z obowiązującymi normami dla dróg gminnych.
- III. Zamawiający dopuszcza oprawy o napięciu pracy 220-240V AC.
- IV. Zamawiający wymaga określonego współczynnika CRI na poziomie nie mniejszym niż: **70**

Zamawiający:

Wójt Gminy Radzanów