

Radzanów, 19.07.2023 r.

Oznaczenie sprawy: TDZ.ZP.271.6.2023

Odpowiedz na pytanie dotyczące SWZ z dnia 18.07.2023 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na boisku sportowym w Radzanowie”

Treść zapytania:

Czy zamawiający zgadza się na zastosowanie jako alternatywnego fundamentu konstrukcji prefabrykowanych lub wylewanych na miejscu stóp betonowych zamiast płyty fundamentowej żelbetowej? Technologia Wykonawcy bazuje na takich fundamentach co pozwala zmniejszyć koszty i czas budowy.

Odpowiedz

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuję, że Zamawiający dopuszcza zastosowania jako alternatywnego fundamentu, konstrukcji prefabrykowanych lub wylewnych, na miejscu stóp betonowych zamiast płyty fundamentowej żelbetowej.

Zamawiający:

WÓJT GMINY
Stanisław Krusliński