



dla przyłączy pojedynczych PE40mm, PN10. Dla przyłączy do dwóch sudni wodomierzowych PE 50mm

**UWAGA:**  
studzienkę usytuować na podsypce i w obsypce piaskowej, piasek zagęszczać do 93-94% w/g skali Proctora.

Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej w msc. Bukówno gm. Radzanów.		
---------	--	--	--

Temat:	Projekt budowlany - profil przyłącza na sieci.		
--------	--	--	--

Projekt:	Andrzej Maj upr. GP-III-7342/28/91	Data: 10.2016.
Sprawdził:	Marcin Maj upr. MAZ/0318/PWOS/11	Skala: _____ Nr rys. 17.