

Radzanów, dn. 10.07.2026 r.

Znak sprawy: KPO.ZP.271.3.1.2026

Zamawiający: Gmina Radzanów, 26 -807 Radzanów

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnocinie”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2026-06-30 pod nr 2026/BZP 00314257 Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia: 10.07.2026 r.

1. Czy w ramach niniejszego zamówienia (lub w innych zakresach) przewidziano modernizację rozdzielni głównej oraz wykonanie nowych linii kablowych zasilających pompę ciepła, czy też istniejąca infrastruktura elektryczna w kotłowni jest już w pełni dostosowana do tego odbiornika i Wykonawca ma jedynie podłączyć urządzenie do istniejącego złącza?

odp 1. Infrastruktura elektryczna kotłowni wymaga wykonania nowych linii kablowych zasilających pompę ciepła .

2. Czy Zamawiający wymaga spełnienia konkretnych norm hałasu na granicy działki szkoły (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej), czy też opis "super cicha" jest jedynym i wystarczającym kryterium oceny urządzenia?

odp 2. Urządzenie powinno spełniać normy :

· - **PN-B-02151-02:1987 + Ap.1:2015-05 - "Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach**

· **Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach"**

(d. PN-87/B-02151/02- "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.")

Norma obowiązująca na podstawie [§326](#) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie *warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z [późn.zm.](#) - tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.1422) **ze zmianą z 14.11.2017r. (Dz.U. 2018 poz.2285)** wraz z wykazem Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy ciepła z czynnikiem R32, czy też ze względu na specyfikę obiektu użyteczności publicznej (szkoła) wymaga zastosowania czynnika R410A lub czynnika naturalnego R290 (propan)?

odp 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp ciepła z czynnikiem R32, R410 , R407C.

4. Czy zamawiający dopuszcza pompy ciepła pracujące w kaskadzie np. 3-4 urządzeń?

odp 4. Tak, zamawiający dopuszcza pracę pomp ciepła w kaskadzie.