

Radzanów, dn. 24.10. 2024 r.

Zamawiający:
GMINA RADZANÓW
Radzanów 92A
26 – 807 Radzanów

Znak sprawy PRG.ZP.271.2.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieś”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-10-23 pod nr 2024/BZP 00559698/01 Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia: **24.10.2024 r.**

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuści wykonanie podłogi z: * płyta PIR gr 120 mm*osb 2,5* wykładzina PCV?

Odpowiedź; Zamawiający dopuści wykonanie podłogi z * płyta PIR gr 120 mm*osb 2,5* wykładzina PCV?

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

ZAMAWIAJĄCY;

Zastępca Wójta