

Zamawiający:
GMINA RADZANÓW
Radzanów 92A
26 – 807 Radzanów

Znak sprawy PRG.ZP.271.2.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieś”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-10-23 pod nr 2024/BZP 00559698/01 Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia: **04.11.2024 r.**

Pytanie 1.

Czy wycenie brać pod uwagę następujący Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej wraz ze studnią kopaną. W zakres tych robót wchodzi: - wykopy pod rurociągi - wykonanie instalacji wodociągowej,, - montaż urządzeń, - badania instalacji, - dezynfekcja instalacji, - studnia kopana wykonana metodą studniarską? Czy w wycenie wziąć pod uwagę Kopanie studni oraz badanie wody ? Po czyjej stronie są odbiory sanepidowskie ? Wykonanie instalacji wodnej studnia - świetlica nie obejmuje hydroforni czy taka ma się znajdować ? Gdzie ma być wykonana hydrofornia która w tym wypadku jest niezbędna i po czyjej stronie leży opracowanie na nią dokumentacji? Czy w wycenie zawrzeć studzienki licznikowe oraz studzienki z zasuwami? Czy w instalacji mają się znajdować zawory antyskażeniowe ? Kto odpowiada za dokumentację odbiorową sanepid , strażak ? Po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ? Czy w wycenie brać pod uwagę wykonanie "szamba" ? Czy posiadają Państwo warunki środowiskowe na montaż zbiornika bezodpływowego czy ma to być ujęte po stronie wykonawcy? Po czyjej stronie jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza? Po czyjej stronie jest kierownik budowy? Czy w wycenie ująć prace związane z położeniem kostki brukowej oraz krawężników ? Gdzie ma się znajdować lokalizacja zasilania awaryjnego w formie agregatu ? Czy jest na to potrzebne osobne pomieszczenie jeżeli tak proszę wskazać jego lokalizację ? Czy instalacja odgromowa może być wykonana w formie "gniazd" zamiast drutu ? W części elektrycznej nie ma wyszczególnionego podłączenia agregatu prądowórczego jako zasilania awaryjnego w jaki sposób ma być realizowane takie połączenie i czy będzie na to projekt ? Czy po zaniku napięcia z sieci agregat ma uruchamiać się automatycznie czy ma być uruchamiany ręcznie ? Czy połączenia LAN mają być wykonane wewnątrz budynku czy mają być wykonane przewody do słupa ? Czy do wyceny ma być doliczone wyposażenie świetlicy zgodne z projektem technicznym takie jak , szafki , stoły , kuchnia itp? Czy na działce znajduje się skrzynka elektryczna ? Kto występuje do energetyki z wnioskiem o założenie licznika ?

Odpowiedź: Wykonawca powinien wykonać instalację wewnętrzną, wprowadzenie i wyprowadzenie z budynku zgodnie z przedmiarem robót. Kopanie studni czy wykonanie szamba nie wchodzi w instalację wewnętrzną. Wykonanie prac związanych z położeniem kostki brukowej zgodnie z przedmiarem. Kierownik budowy jest po stronie Wykonawcy. Instalacja odgromowa ma być zgodna z warunkami technicznymi. Instalacja zewnętrzna oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Zamawiającego. Wszystkie zadania opisane są i mają być zgodne z przedmiarem robót.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

ZAMAWIAJĄCY;

Wójt Gminy