

Radzanów, dn. 21.11. 2024 r.

**Zamawiający:**  
**GMINA RADZANÓW**  
**Radzanów 92A**  
**26 – 807 Radzanów**

Znak sprawy PRG.ZP.271.3.2024

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

### **Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieś”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-11-13 pod nr 2024/BZP 00591949/01 Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia: **20.11.2024 r.**

### **Pytania**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę struktury dachu na producenta:  
Płyta warstwowa PIR 40  
Konstrukcja stalowa + wełna + folia paroizolacyjna  
Płyta OSB3 z zabezpieczeniem p.poż.  
Blacha niskoprofilowa
2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie tej samej wysokości obu części obiektu?
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie spadku dachu z 3,25% do 2-2,25%?
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę koloru dachu z RAL 3013 na RAL 7016
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kierunku spadku dachu w pomieszczeniu świetlicy?
6. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę ścian wewnętrznych z płyty warstwowej PIR 120 na płytę warstwową styropianową 50 lub 75mm?
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wykładziny PCV na całym obiekcie (łącznie z sanitariatami)?
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z parapetów wewnętrznych „ze skała osadowych lub konglomeratu” (*Wg „projekt techniczny-1.pdf” str. 33*)?
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wewnątrz drzwi stalowych (w WC z otworami wentylacyjnymi)?
10. Czy Zamawiający może określić kolorystykę zewnętrzną budynku?  
Z obecnego opisu można wnioskować, że ściany zewnętrzne oraz stolarka zewnętrzne jest w kolorze RAL 7016, a jaki kolor mają mieć kasetony?

## Odpowiedzi

1. Wyrażam zgodę na zmianę technologii wykonania warstw dachu zaproponowaną przez Wykonawcę, przy zastrzeżeniu, że dla dachu należy zachować współczynnik przenikania ciepła  $\leq 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$  oraz należy zachować zaprojektowaną wysokość wewnętrzną pomieszczeń.
2. Nie wyrażam zgody, należy wykonać zgodnie z projektem.
3. Wyrażam zgodę na zmniejszenie spadku dachu z 3,5% na 2-2,25%, przy zastrzeżeniu, że należy zachować zaprojektowaną wysokość budynku.
4. Wyrażam zgodę na zmianę koloru dachu z RAL 3013 na RAL 7016.
5. Wyrażam zgodę na zmianę kierunku dachu nad pomieszczeniem świetlicy.
6. Wyrażam zgodę na zmianę ścian wewnętrznych z płyty warstwowej PIR 120 na płytę warstwową z rdzeniem styropianowym 50 lub 75mm, przy zachowaniu współczynnika izolacyjności akustycznej  $\geq 50\text{dB}$  pomiędzy pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi a pomieszczeniami sanitarnymi i współczynnika izolacyjności akustycznej  $\geq 45\text{dB}$  pomiędzy pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi a komunikacją ogólną.
7. Wyrażam zgodę na zastosowanie wykładziny PCV na całym obiekcie, przy zastrzeżeniu, iż posadzka w pomieszczeniach powinna być wykonana z materiałów antypoślizgowych i łatwozmywalnych.
8. Wyrażam zgodę na rezygnację z parapetów wewnętrznych.
9. Wyrażam zgodę na zastosowanie wewnątrz drzwi stalowych, w pomieszczeniach WC drzwi z otworami wentylacyjnymi.
10. Kolorystyka zewnętrzna budynku:

- ściany zewnętrzne i stolarka zewnętrzna - kolor RAL 7016,

- kasetony - kolor RAL 8003.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

ZAMAWIAJĄCY;

Wójt Gminy