

Radzanów, dn. 26.11. 2024 r.

Zamawiający:
GMINA RADZANÓW
Radzanów 92A
26 – 807 Radzanów

Znak sprawy PRG.ZP.271.3.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieś”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-11-13 pod nr 2024/BZP 00591949/01 Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia: **25.11.2024 r.**

Pytania

Zamawiający w SWZ rozdz. II, pkt. 7 wskazuje, że przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego. W projekcie budowlanym (zał. 8 do SWZ) na stronie 13 znajduje się informacja: „ - zaopatrzenie w energię elektryczną – stosownie do oświadczenia dysponenta sieci – projektuje się instalację elektryczną (projektowane przyłącze elektroenergetyczne wg odrębnego opracowania) oraz agregat prądotwórczy o mocy 5kW do czasu wykonania przyłącza przez gestora sieci” W projekcie technicznym na stronie 29 znajduje się informacja: „Budynek wyposażony zostanie w instalację elektryczną wewnątrz budynku oraz na zewnątrz doprowadzoną z agregaty prądotwórczego o mocy 5kW a docelowo po wybudowaniu ze złącza kontrolno – pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu.” W wyjaśnieniach z dnia 18.11.2024 Zamawiający udzielił informacji o treści: „Agregat prądotwórczy ma być zamontowany zgodnie z projektem, jeśli wystąpią inne okoliczności to zostanie to uzgodnione w trakcie realizacji z Zamawiającym.” Projekt w żadnej części nie opisuje lokalizacji agregatu prądotwórczego, ani sposobu jego wpięcia w instalację elektryczną. Proszę o udzielenie informacji na temat agregatu: 1) Czy agregat ma być przenośny czy stacjonarny ? (Zgodnie z prawem, nie można przyłączać na stałe do budynków agregatów przenośnych, które to są przeznaczone do zasilania pojedynczych odbiorników a nie całych instalacji – brak możliwości zachowania ochrony od porażień elektrycznych) 2) Proszę o informację czy agregat ma być wyposażony w system SZR. 3) Proszę o dokładne wskazanie lokalizacji agregatu. 4) Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej schematu włączenia agregatu prądotwórczego w instalację elektryczną świetlicy. Obecny projekt nie obejmuje w schemacie agregatu. Zaznaczam, że zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający jest zobowiązany opisać Przedmiot Zamówienia jednoznacznie, tak aby umożliwić zachowanie uczciwej konkurencyjności. Obecne zapisy są nie precyzyjne, przez co pozwalają na różna interpretacje przez Oferentów minimalnych wymagań dla Przedmiotu Zamówienia. W konsekwencji złożone oferty będą nie porównywalne, gdyż oparte będą o inną interpretację minimalnych wymagań.

Odpowiedzi

1. Agregat ma być stacjonarny.
2. Agregat nie wyposażony w system SZR.
3. Lokalizacja agregatu - z tyłu budynku po stronie południowej.
4. W załączeniu schemat włączenia agregatu.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

ZAMAWIAJĄCY;

Wójt Gminy