

Urząd Gminy Radzanów
Radzanów 92a
26-807 Radzanów

Radzanów, 27.07.2026

Dotyczy: „Budowa energooszczędnego solarnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów”

Numer postępowania: TDZ.ZP.271.4.2026/BZP 0022838/04/0

Pytanie nr 1 - materiał słupa oświetleniowego

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie słupów wykonanych z materiału odpornego na korozję, niewymagającego okresowych zabezpieczeń antykorozyjnych, o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, spełniającego wymagane parametry wytrzymałościowe, eksploatacyjne oraz obowiązujące normy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów wykonanych z materiałów innych niż stal. Zamawiający podtrzymuje wymaganie zastosowania słupów stalowych, stożkowych, zbieżnych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, spełniających wszystkie wymagania określone w opisie technicznym.

Wymaganie materiałowe wynika z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego związanych z zapewnieniem przewidywalnych właściwości mechanicznych kompletnego punktu oświetleniowego, odporności konstrukcji na lokalne uszkodzenia eksploatacyjne i akty wandalizmu, a także kompatybilności połączeń słupa ze stalową konstrukcją wsporczą, wysięgnikiem, elementami mocującymi panel fotowoltaiczny i oprawę LED. Jednolity materiał podstawowych elementów konstrukcyjnych ogranicza ryzyko powstania nieprzewidzianych połączeń materiałowych oraz ułatwia prawidłowe zaprojektowanie, wykonanie i ocenę nośności całego zestawu.

Zamawiający wymaga ponadto zastosowania systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych właściwego dla stalowych słupów oświetleniowych objętych normą PN-EN 40-5. Normy z serii PN-EN 40 przewidują odrębne wymagania produktowe dla słupów wykonanych z różnych materiałów. Spełnienie normy odnoszącej się do innego materiału, w szczególności PN-EN 40-7 dla słupów kompozytowych, nie oznacza spełnienia wymagania zastosowania słupa stalowego zgodnego z PN-EN 40-5.

Wymaganie nie odnosi się do pochodzenia ani producenta wyrobu, lecz do obiektywnie określonego materiału, technologii zabezpieczenia antykorozyjnego i właściwości konstrukcyjnych, które Zamawiający uznaje za niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Pozostałe postanowienia SWZ i załączników, które nie zostały zmienione niniejszymi wyjaśnieniami, pozostają bez zmian.